

**BIJLAGE:** Besluit van de burgemeester van 7 december 2020 houdende de tijdelijke aanpassing van de verplichte voorafgaande attestering brandveiligheid en de tijdelijke verlenging van de brandveiligheidsattesten B voor opening en uitbating van publiek toegankelijke inrichtingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie.



## **VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN VOOR HET UITBATEN VAN PTI's DIE TIJDELIJK IN DE ONMOGELIJKHEID ZIJN OM DOOR DE BRANDWEER GECONTROLEERD TE WORDEN**

### **1.**

Deze richtlijnen zijn uitsluitend opgesteld voor de Publiek Toegankelijke Inrichtingen (PTI) waarvoor het door de situatie van overmacht door Covid-19 niet mogelijk is om controles ter plaatse door de brandweer te laten uitvoeren.

Het opmaken van een controleverslag (= vaststellingen van de brandveiligheid in situ) kan dus eigenlijk niet in eer en geweten gedaan worden.

Daardoor kan ook geen nieuw brandveiligheidsattest PTI worden afgeleverd.

Om aan deze overmacht te verhelpen, kan de brandweer akkoord gaan met een tijdelijke uitzonderingsmaatregel om de uitbating van een PTI toch toe te staan.

Het gebrek aan een brandveiligheidsattest leidt in dit geval dus niet tot de weigering of niet-afl levering van een uitbatingvergunning, mits:

- onderstaande voorwaarden nauwgezet worden nageleefd.
- de exploitant in tussentijd alle noodzakelijke maatregelen neemt om de brandveiligheid in de inrichting maximaal te garanderen.

### **2.**

Het reglement op de PTI's is gepubliceerd op de website van de Brandweerzone Rivierenland en is dus voor elke uitbater toegankelijk:

<https://rivierenland.hulpverleningszone.be/pagina/reglementering-%26-richtlijnen>

De uitbater zorgt ervoor dat hij kennis neemt van de voorschriften van dit reglement en leeft na wat voor zijn uitbating geldig is.

Het is en blijft de verantwoordelijk van de uitbater om – ook zonder controle van de brandweer – de regelgeving na te leven.

### **3.**

Reeds gecontroleerde inrichtingen beschikken ook over een brandpreventierapport dat de brandweer voor die uitbating heeft opgesteld.

De uitbater weet dan ook welke opmerkingen daarin werden geformuleerd.

Aan deze opmerkingen dient zonder uitzondering voldaan vooraleer tot uitbating kan worden overgegaan.

Bij vragen of onduidelijkheden inzake toepassing van de voorschriften, blijft de brandweer bereikbaar als aanspreekpunt voor de uitbater via [preventie@bwzr.be](mailto:preventie@bwzr.be).

**BIJLAGE:** Besluit van de burgemeester van 7 december 2020 houdende de tijdelijke aanpassing van de verplichte voorafgaande attestering brandveiligheid en de tijdelijke verlenging van de brandveiligheidsattesten B voor opening en uitbating van publiek toegankelijke inrichtingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie.

4.

De uitbater zorgt ervoor dat alle installaties en maatregelen die door de brandweer werden gevraagd, effectief aanwezig zijn.

Het gaat dan bvb. om snelblusapparaten, blusdekens, automatische blusinstallaties, brandwerende deuren, veiligheidsverlichting, handbrandmelders, evacuatiealarm, branddetectie en andere.

Deze installaties zijn in perfecte staat van werking en volledig bedrijfszeker.

Indien een evacuatiealarm aanwezig is, wordt het dagelijks, vóór de openingsuren van de uitbating, op zijn goede werking getest.

5.

De uitbater besteedt bijzondere aandacht aan de keuringen die door een keuringsorganisme of een EDTC (externe dienst voor technische controle) moeten worden uitgevoerd.

Het gaat dan bvb. om:

- elektrische installatie.
- stookinstallatie.
- veiligheidsverlichting.
- evacuatiealarm.
- enz.

zoals opgenomen in het overzicht in artikel 6.5. van het PTI-reglement.

Deze keuringsattesten moeten volledig in orde zijn vooraleer uitbating kan worden toegestaan.

In orde betekent dat er geen opmerkingen of inbreuken op de keuringsattesten mogen vermeld zijn en dat de installatie in dienst mag gesteld worden.

Kopie van de keuringsattesten wordt overgemaakt vóór uitbating aan de brandweer via [preventie@bwzr.be](mailto:preventie@bwzr.be)

Keuringsattesten die niet in orde zijn, hoeven niet aan de brandweer te worden overgemaakt, want er kan geen gunstig advies gegeven worden voor een installatie die niet in orde is.

Zonder deze keuringsattesten kan er geen toelating tot uitbating worden gegeven en is de uitbater er zelf verantwoordelijk voor dat zijn uitbating gesloten blijft tot zolang dit in orde is.

Met vriendelijke groeten,



**Maike Bryssinck | Zonesecretaris**  
Brandweerzone Rivierenland  
Plattebeekstraat 11, 2800 Mechelen  
T 015 28 02 12  
W [www.brandweezerzonerivierenland.be](http://www.brandweezerzonerivierenland.be)

Rookmelders redden levens! Plaats minstens één rookmelder per verdieping.